

LIMPEZA DO SEU RESERVATÓRIO DOMICILIAR

ATIVA SANEAMENTO URBANO

A higienização do reservatório domiciliar e das instalações hidráulicas de sua residência garantem a qualidade da água consumida por você e sua família, cuidando da saúde de todos.

1. Após escolher uma data para realizar a limpeza, feche o registro de entrada ou prenda a boia do reservatório.
2. Limpe a tampa da caixa de água e a remova.
3. Esvazie a caixa.

Seja um cidadão consente! Não jogue a água fora. Você pode fechar o registro um dia antes da limpeza, para você e sua família utilizarem a água armazenada. Você ainda pode reservar a água em um recipiente temporário ou utiliza-la para limpeza doméstica.

4. Deixe um palmo de água na caixa, ela será utilizada na lavagem.
5. Tampe a saída de água para que a sujeira não escoe pelo cano.
6. Com um pano ou uma escova lave as paredes e fundo da caixa de água. Nunca use escova de aço, vassoura, sabão, detergente ou outros produtos químicos.
7. Retire a água utilizada na limpeza e a sujeira. Seque o fundo do reservatório com um pano limpo. Evite passar esse pano nas paredes.
8. Ainda com a saída de água da caixa fechada, abra o registro ou libere a boia para encher um palmo de água.
9. Feche o registro de entrada da casa ou prenda a boia do reservatório novamente.

10. Adicione um litro de água sanitária para cada mil litros de água.
11. Deixe a solução desinfetante em repouso por duas horas.
12. Com uma broxa, balde ou caneca plástica, molhe as paredes internas com a solução desinfetante. Aproveite também para lavar a tampa.
13. Verifique a cada 30 minutos se as paredes e tampa secaram, em caso positivo, repita a aplicação da mistura desinfetante até o tempo total de duas horas decorridas.

Tome cuidado! Nenhum morador da casa deve utilizar da água do processo de limpeza para nenhuma atividade.

14. Ao final das duas horas, abra a saída do reservatório domiciliar e o esvazie.
15. Abra todas as torneiras e acione as descargas para desinfetar a tubulação de sua residência.
16. Tampe corretamente a caixa de água. Isso evita a contaminação e transmissão de doenças.
17. Abra o registro de entrada ou libere a boia para que a caixa encha novamente.
18. Anote a data. Recomenda-se que a limpeza ocorra a cada seis meses.

